

Objektadresse:

PLZ, Ort:

☐ Neubau; Art des Gebäudes: ☐ EFH ☐ MFH ☐ Anderes _____ Energiebezugsfläche: _____ m²
☐ Sanierung, wenn ja, **Ersatz von:** ☐ Heizöl ☐ Erdgas ☐ Elektroheizung ☐ Holz/Pellet ☐ best. Wärmepumpe ☐ Fernwärme
Wärmeleistung Heizung und
Warmwasser:

Sollwert in kW

☐ Qh berechnet nach Normheizlastberechnung SIA 384.201
☐ aufgrund bisherigem Energieverbrauch
Sollwert = Wärmebedarf des Gebäudes inkl. Warmwasser

Heizkurve Wärmeabgabe:

Heizgruppe 1

 T_{VL} / T_{RL}

/ °C

Wärmeabgabesystem☐ FBH ☐ Heizkörper ☐ Kombination FBH/Heizkörperbei _____ °C **Auslegetemperatur**

Heizgruppe 2

/ °C

☐ FBH ☐ Heizkörper ☐ Kombination FBH/Heizkörper**WW-Bereitung:** ☐ Neu ☐ bestehend / **Art:** ☐ Register-Boiler ☐ WP-Boiler ☐ Elektroboiler ☐ Kombispeicher ☐ FRIWA**wie wird das WW erwärmt:** ☐ via WP ☐ WP-Boiler ☐ best. Elektroboiler ☐ Solar **Sollwert WW-Temp.** _____ °C

	Stk.	Länge in m		
Erdwärmesonden:	Anzahl		☐ Ø 32mm	☐ Ø 40mm
Berechnung gem. SIA 384/6	Anzahl		☐ Ø 32mm	☐ Ø 40mm

☐ Anlage gefüllt nach SWKI-Empfehlung BT 102-01☐ Anlage entlüftet☐ Expansionsgefäß Solekreis kontrolliertVordruck bar☐ Expansionsgefäß Heizsystem kontrolliertVordruck bar☐ Sole-Umwälzpumpe, Einbau kontrolliert (sofern durch Installateur geliefert)☐ Sole-Massenströme einreguliert☐ Heizungs-Umwälzpumpe(n), Einbau kontrolliert (sofern durch Install. geliefert)☐ Heizungs-Massenströme einreguliert☐ Überströmventil vorhanden ☐ Ja ☐ Nein *wenn "Ja", eingestellt und kontrolliert*Einstellwert mbar☐ Sole/Wasser-Gemisch Anteil Glykol _____ % Fabrikat: _____ Typ: _____☐ Siphon für Warmwasser gem. SIA 385/1:2020 eingebaut ☐ Ja ☐ Nein *wenn "Nein", bitte Begründung unten aufführen***Bemerkungen:** _____**Ort, Datum****Firma**

Verantwortlich: _____

Legende: ☒ kontrolliert/erfüllt

Unterschrift: _____