PACSYSTÈMEMODULE
POMPES À CHALEUR EFFICIENTES AVEC SYSTÈME

Demande de certification Fabricant/Fournisseur Doc 4: Contrôle-commande

Contrôle-commande

Conditions selon cahier des charges	Description de la solution, resp. confirmation qu'elle est satisfaite
Comment évite-t-on que le chauffage électrique de secours soit en service de façon incontrôlée? Quelles mesures sont prises? Comment est-ce signalé?	
Le chauffage électrique de secours est au max. 70% de la puissance de chauffage Qh au point normalisé A2/W35, B0/W35, W10/W35. Donner la puissance de chauffe Qh de la PAC aux points susmentionnés : Quelle est la puissance max. du chauffage électrique de secours?	
Quel est le concept de charge de l'eau chaude sanitaire? (max. 2 charges par jour)	
Les heures de fonctionnement, les démarrages du compresseur ainsi que les heures de fonctionnement du chauffage électrique de secours sont affichés. Il en va de même pour les températures du système et de l'accumulateur.	

Signature (électronique):

Lieu :

Partenaires coopérants

suissetec SITC

GSP Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur

ImmoClimat Suisse

suisse énergie Notre engagement : notre futur.

14 .02 .02Version

PACSYSTÈMEMODULE
POMPES À CHALEUR EFFICIENTES AVEC SYSTÈME

Demande de certification Fabricant/Fournisseur Doc 4: Contrôle-commande

Date :

Partenaires coopérants

suissetec

SWKI SICC SITC

GSP Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur

ImmoClimat Suisse

suisse énergie Notre engagement : notre futur.

14 .02 .02Version